

1. Общие сведения об изделии


|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование изделия:     | Затвор поворотный дисковый запорно-регулирующий химический «ENISEY» серии ЕН.ЗПХ                                                                             |
| Обозначение изделия:      | Затвор поворотный дисковый химический межфланцевый DN125 PN16 «ENISEY» ЕН.ЗПХ.М.125.16.155                                                                   |
| Предприятие-изготовитель: | ООО «Торговый Дом Енисейпром»                                                                                                                                |
| Назначение:               | Затворы поворотные дисковые предназначена для установки в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах для регулирования потока рабочей среды. |
| Номер изделия:            | _____                                                                                                                                                        |
| Дата изготовления:        | _____                                                                                                                                                        |
| Сертификат соответствия:  | №ТС RU С-RU.АБ53.В.08696/23, Серия RU №0419240, срок действия до 05.12.2028г.                                                                                |
| Декларация соответствия:  | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.31727/23, срок действия до 05.12.2028г.<br>ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.30572/23, срок действия до 05.12.2028г.                               |

2. Комплектность

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ✓ Затвор в сборе:     | 1 шт.                  |
| ✓ Паспорт на изделие: | 1 экземпляр на изделие |

3. Основные технические характеристики

| Наименование параметра                                                | Показатель                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Условный проход DN,мм                                                 | 125                           |
| Давление номинальное МПа (кгс/см²)                                    | 1,6 (16 кгс/см²)              |
| Давление гидроиспытаний на пропуск среды в затворе МПа (кгс/см²)      | 1,76 (17,6 кгс/см²)           |
| Давление гидроиспытаний на плотность литья и соединений МПа (кгс/см²) | 2,4 (24 кгс/см²)              |
| Испытательная среда                                                   | Вода                          |
| Температура рабочей среды Т, не более, °С                             | Не более 120°С                |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69                              | У, категория 1                |
| Пропуск среды в затворе                                               | По классу А ГОСТ9544-2015     |
| Тип управления                                                        | Рукоятка                      |
| Изготовление и поставка по ТУ                                         | ТУ 28.14.13-002-65597902-2023 |
| Тип присоединения к трубопроводу                                      | Межфланцевое                  |



4. Устройство, размеры, материал основных деталей

| № поз. | Наименование детали  | Марка материала                                |
|--------|----------------------|------------------------------------------------|
| 1      | Корпус               | Сталь углеродистая WCB (25А)                   |
| 2      | Диск                 | Сталь углеродистая WCB (25А) + Фторопласт PTFE |
| 3      | Манжета (уплотнение) | Фторопласт PTFE                                |

5. Габаритные размеры изделия

| DN, мм | L, мм | D1, мм | D2, мм | Z-d  |
|--------|-------|--------|--------|------|
| 125    | 56    | 210    | 210    | 4-23 |

6. Указания мер безопасности

- 6.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию затворов допускается персонал, изучивший устройство затворов, правила техники безопасности, требования настоящего ТО, и имеющий навыки работы с запорной арматурой.
- 6.2. Обслуживающий персонал, производящий регламентные работы, разборку, сборку и ремонт затворов, должен пользоваться исправным инструментом, иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать требования пожарной безопасности.
- 6.3. Для обеспечения безопасной работы затворов категорически запрещается:
- использовать затворы на рабочие параметры, превышающие указанные;
  - эксплуатировать затворы при отсутствии эксплуатационной документации;
  - производить работы по устранению дефектов всех видов при наличии давления среды в трубопроводе;
  - эксплуатировать затворы при наличии протечек транспортируемой среды в окружающую среду.



ТОРГОВЫЙ ДОМ  
**ЕНИСЕЙПРОМ**  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО КАЧЕСТВЕННО

Адрес: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 172

тел/факс +7(391) 237-37-37

e-mail: info@eep24.ru

www.eep24.ru

## 7. Подготовка к работе, порядок работы и техническое обслуживание

- 7.1. Затворы должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанными рабочими параметрами.
- 7.2. В процессе эксплуатации, пуско-наладочных и ремонтных работ на технологических линиях, допускается использовать затворы как в качестве запорного, так и условно-регулирующего устройства.
- 7.3. Затворы должны устанавливаться в месте доступном для осмотра и обслуживания при эксплуатации.
- 7.4. Для удобства обслуживания и осмотра рекомендуется устанавливать затворы в следующих рабочих положениях:
- вертикальном (при положении рукояткой вверх);
  - горизонтальном (при положении рукоятки с отклонением от вертикали не более 90°).
- 7.5. Перед установкой затворов необходимо:
- очистить (продуть) трубопроводы от грязи, песка, окалины;
  - произвести расконсервацию затвора, удалить антикоррозионную смазку из магистральных проходов.
- 7.6. Затворы должны устанавливаться на трубопровод соосно, без перекосов, с полным совпадением болтовых отверстий фланцев.
- 7.7. Диск затвора при эксплуатации необходимо открывать и закрывать полностью до упора без применения добавочных рычагов.
- 7.8. Для своевременного выявления и устранения неисправностей необходимо периодически подвергать затвор осмотру и проверке. Осмотр производится в соответствии с правилами и нормами, принятыми на предприятии, эксплуатирующем запорную арматуру.
- 7.9. Смазку трущихся поверхностей менять не менее двух раз в год при переводе оборудования на летний и зимний периоды эксплуатации затворов.

## 8. Правила хранения

- 8.1. До монтажа затворы должны храниться в складских помещениях или под навесом, защищающих их от загрязнения и атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки, исправность затворов в течение гарантийного срока.
- 8.2. При длительном хранении (более 6 месяцев с момента изготовления) затворов необходимо периодически (не реже 2-х раз в год) осматривать, удаляя наружную грязь, ржавчину и заменяя антикоррозионную смазку.

## 9. Свидетельство о приемке и консервации

Затвор соответствует ТУ 28.14.13-002-65597902-2023 и признан годным к эксплуатации

Дата консервации: \_\_\_\_\_

Срок консервации - 3 года.

## 10. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие затворов требованиям безопасности при условии соблюдения потребителями правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи конечному потребителю.

Гарантийная наработка 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийные обязательства аннулируются, при: 1) отсутствие паспорта на изделие; 2) нанесение механических повреждений, влияющих на работоспособность изделия; 3) разборки и ремонта изделия; 4) несоблюдение условий эксплуатации и монтажа.

Отметка ОТК

\_\_\_\_\_  
подпись, дата, фамилия

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

**ЕН.ЗПХ.М.125.16.155**

Красноярск, 2026